



СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ ЕАЭС RU C-RU.ЧС13.В.00145/21

Серия **RU** № **0290343****ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ «ПОЖТЕСТ» ФГБУ ВНИИПО МЧС России**

Федеральное государственное бюджетное учреждение «Всероссийский ордена «Знак Почета» научно-исследовательский институт противопожарной обороны Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий», место нахождения 143903, РОССИЯ, Московская область, г. Балашиха, мкр. ВНИИПО, д. 12, регистрационный номер RA.RU.10ЧС13 от 04.05.2015, телефон/факс +7 495 5298561, +7 495 5298411, +7 495 5249862, адрес электронной почты pojtest@mail.ru

ЗАЯВИТЕЛЬ ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «АРМО-СИСТЕМЫ», место нахождения 121351, РОССИЯ, Г. МОСКВА, УЛ. МОЛОДОГВАРДЕЙСКАЯ, Д. 57, ЭТАЖ 4 КОМ. 434, ОГРН 1027739174352, телефон +7 4957873342, e-mail: armosystems@armo.ru

ИЗГОТОВИТЕЛЬ ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «МОНТАЖНО-ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ «ВОСТОКЭЛЕКТРОРАДИОСЕРВИС», место нахождения 630041, РОССИЯ, ОБЛАСТЬ НОВОСИБИРСКАЯ, ГОРОД НОВОСИБИРСК, УЛИЦА 2-Я СТАНЦИОННАЯ, ДОМ 30, ЭТАЖ 1, ОГРН 1025402480817, телефон/факс +7 3833048204, e-mail: info@verspk.ru

ПРОДУКЦИЯ

Прибор приемно-контрольный и управления охранно-пожарный адресный «VITA 02М» (условное обозначение «SF-FP-Vita-02М»), выпускаемый по ТУ 26.30.50-003-52297721-2016 Изм. 3 «Прибор приемно-контрольный и управления охранно-пожарный адресный «ВЭРС-LEON». Прибор приемно-контрольный и управления охранно-пожарный адресный «VITA 02М» (условное обозначение «SF-FP-Vita-02М»). Технические условия»
Серийный выпуск

КОД ТН ВЭД ЕАЭС 8531 10 300 0

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ ТР ЕАЭС 043/2017 «О требованиях к средствам обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения»

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ ВЫДАН НА ОСНОВАНИИ

Отчет о сертификационных испытаниях № 0159ТР выдан 08.06.2021
испытательной лабораторией ИЛ НИЦ ПТ и СП ФГБУ ВНИИПО МЧС России, RA.RU.21МЧ01.
Акт о результатах анализа состояния производства № 15839 от 09.04.2021
ОС «ПОЖТЕСТ» ФГБУ ВНИИПО МЧС России, RA.RU.10ЧС13.
Схема сертификации: 1с

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ ГОСТ Р 53325-2012 «Техника пожарная. Технические средства пожарной автоматики. Общие технические требования и методы испытаний» (пп. 7.2.8, 7.2.10, 7.2.12, 7.2.13, 7.3.1, 7.3.4, 7.4.1, 7.4.4, 7.4.5, 7.5, 7.6.1.1 - 7.6.1.14, 7.6.1.15 (а, б, г), 7.6.1.16, 7.6.1.18, 7.6.2.1 - 7.6.2.4, 7.6.3.1, 7.6.3.2 (а, б), 7.6.4.1 - 7.6.4.4, 7.7, 7.8, 7.10.3, 7.14.2).
Условия и сроки хранения, сроки службы (годности) указаны в эксплуатационной документации.

СРОК ДЕЙСТВИЯ С 11.06.2021 **ПО** 11.06.2026
ВКЛЮЧИТЕЛЬНО

Руководитель (уполномоченное
лицо) органа по сертификации

Эксперт (эксперт-аудитор)
(эксперты (эксперты-аудиторы))



(подпись)

(подпись)

М.П.

Мизина Елена Николаевна

(Ф.И.О.)

Клюкин Алексей Валерьевич

(Ф.И.О.)